

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Halfeti Devlet Hastanesi

Sayı : 17637724/

.../.../2019

Konu: Piyasa Araştırma Teklif Mektubu

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemelerin/hizmetin 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d (Doğrudan Temin) yöntemiyle satın alınacaktır. KDV hariç birim fiyatın hastanemiz satın alma birimine gönderilmesini rica ederim.

Tlf: 0 414 751 15 10

Faks: 0 414 751 15 05

Uzm. Dr. Adnan BARUTÇU
Baştabip

A				B	
Sıra No	İş Kaleminin Adı Ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktar	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	HAVA FİLTRESİ(Emsa 1125 kva jeneratör uyumlu)	Adet	2		
2	YAĞ FİLTRESİ(Emsa 1125 kva jeneratör uyumlu)	Adet	6		
3	YAKIT FİLTRESİ(Emsa 1125 kva jeneratör uyumlu)	Adet	2		
4	AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ(Emsa 1125 kva jeneratör uyumlu)	Adet	2		
5	SU FİLTRESİ(Emsa 1125 kva jeneratör uyumlu)	Adet	2		
6	GENEL MAKİNE / MOTOR YAĞLARI	Litre	200		
7	HAVA FİLTRESİ(Aksa350 kva jeneratör uyumlu)	Adet	1		
8	YAĞ FİLTRESİ(Aksa350 kva jeneratör uyumlu)	Adet	1		
9	YAKIT FİLTRESİ(Aksa350 kva jeneratör uyumlu)	Adet	2		
10	SU FİLTRESİ(Aksa350 kva jeneratör uyumlu)	Adet	1		
11	Antifiriz	Litre	100		
TOPLAM TUTAR(KDV HARİÇ)					

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firması
Firma Yetkilisi

Kaşe Ve İmza

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif Edilecek Malzemeler en az 1(bir) yıl yüklenici firma garantisinde olmalıdır.
- 2- Ödeme Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü 2 Nolu Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır.
- 3- Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır. Teklif edilen ürün fiyatlarından başka herhangi bir ödeme yapılmaz.(kdv hariç.)
- 4- Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz ilgili Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine teslim edilecektir.
- 5- Malzemenin montaj ve varsa kargo vs. bedeli yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 6- Tekliflerde karalama ve daksil kesinlikle olmayacaktır.
- 7- Teklifler kdv siz halleri ile belirtilecektir.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Halfeti Devlet Hastanesi
JENERATÖR YEDEK PARÇA ALIMINI İŞİ

1. KONU

Bu teknik şartname Kurumumuz jeneratörlerinin rutin bakımları gereği değiştirilmesi zorunlu yedek parça ve yağ malzemelerini içerir.

2. ALINACAK MALZEMELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1.Yağ Filtreleri

Alınacak yağ filtrelerinin 6 (altı) tanesi EMSA 1125 KVA Jeneratöre, 1(bir) tanesi AKSA 350 KVA Jeneratöre %100 uyumlu, orijinal filtreler olmalıdır.

Filtreler standartlara uygun olmalıdır.

Yırtık veya delik Filtreler en fazla 2(iki) gün içerisinde yenisi ile değiştirilmelidir.

Filtrelerin montajı yüklenici firmaya aittir.

Filtrelerin değiştirilmesi sonrasında, jeneratörlerin sorunsuz bir şekilde çalışır vaziyette teslim edilmesi gerekmektedir.

Teklif Edilecek Malzemeler en az 1(bir) yıl yüklenici firma garantisinde olmalıdır.

2.Hava Filtresi

Alınacak hava filtrelerinin 2 (iki) tanesi EMSA 1125 KVA Jeneratöre, 1(bir) tanesi AKSA 350 KVA Jeneratöre %100 uyumlu, orijinal filtreler olmalıdır.

Filtreler standartlara uygun olmalıdır.

Yırtık veya delik Filtreler en fazla 2(iki) gün içerisinde yenisi ile değiştirilmelidir.

Filtrelerin montajı yüklenici firmaya aittir.

Filtrelerin değiştirilmesi sonrasında, jeneratörlerin sorunsuz bir şekilde çalışır vaziyette teslim edilmesi gerekmektedir.

Teklif Edilecek Malzemeler en az 1(bir) yıl yüklenici firma garantisinde olmalıdır.

3.Su Filtresi

Alınacak su filtrelerinin 2 (iki) tanesi EMSA 1125 KVA Jeneratöre, 1(bir) tanesi AKSA 350 KVA Jeneratöre %100 uyumlu, orijinal filtreler olmalıdır.

Filtreler standartlara uygun olmalıdır.

Yırtık veya delik Filtreler en fazla 2(iki) gün içerisinde yenisi ile değiştirilmelidir.

Filtrelerin montajı yüklenici firmaya aittir.

Filtrelerin değiştirilmesi sonrasında, jeneratörlerin sorunsuz bir şekilde çalışır vaziyette teslim edilmesi gerekmektedir.

Teklif Edilecek Malzemeler en az 1(bir) yıl yüklenici firma garantisinde olmalıdır.

4.Yakıt Filtresi

Alınacak yakıt filtrelerinin 2 (iki) tanesi EMSA 1125 KVA Jeneratöre, 2(bir) tanesi AKSA 350 KVA Jeneratöre %100 uyumlu, orijinal filtreler olmalıdır.

Filtreler standartlara uygun olmalıdır.

Yırtık veya delik Filtreler en fazla 2(iki) gün içerisinde yenisi ile değiştirilmelidir.

Filtrelerin montajı yüklenici firmaya aittir.

Filtrelerin değiştirilmesi sonrasında, jeneratörlerin sorunsuz bir şekilde çalışır vaziyette teslim edilmesi gerekmektedir.

Teklif Edilecek Malzemeler en az 1(bir) yıl yüklenici firma garantisinde olmalıdır.

5.Yağ

Alınacak yağların 150 (yüzelli) litresi EMSA 1125 KVA Jeneratöre, 50(elli) litresi AKSA 350 KVA Jeneratöre %100 uyumlu, orijinal yağlar olmalıdır.

Yağlar standartlara uygun olmalıdır.

Yağların yenilenmesi yüklenici firmaya aittir.

Yağların değiştirilmesi sonrasında, jeneratörlerin sorunsuz bir şekilde çalışır vaziyette teslim edilmesi gerekmektedir.

6. Akü Şarj Redresörü

Akü Şarj Redresörü 24 volt-5 amper olmalıdır.

Teklif Edilecek Malzemeler en az 1(bir) yıl yüklenici firma garantisinde olmalıdır.

7. Antifriz

Teklif edilecek antifriz TSE 3582 standartlarına uygun olacaktır. Firmalar teklifleri ile birlikte TSE kalite ve imalat belgesini ve malzeme güvenlik bilgi formunu vereceklerdir.

Donma noktası en az -20 santigrat derece, kaynama noktası en az 120 santigrat derece olmalıdır.

Antifriz teneke yada varillerinde ezik, delik, pas vs. kusurları bulunmamalıdır.

İmal tarihi yeni olmalıdır.

8. Jeneratörlerin ve Motorlarının Marka Modelleri

Kurumumuzda bir adet EMSA 1125 KVA ve 1 adet AKSA 350 KVA jeneratör bulunmaktadır.

EMSA 1125 KVA JENERATÖR

Jeneratör Modeli : ED1125

Jeneratör Seri no : 20151394

Motor Modeli : 12m26.2

Motor Seri No : 3015A000002

AKSA 350 KVA

Jeneratör Modeli : APD 350

Jeneratör Seri no : 3655816

Motor Modeli : NTA855-G1B

Motor Seri No : 41107425

3. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU

Yüklenici bu şartnamede belirtilen tüm işleri yapmak ve jeneratörün kendisinden beklenen tüm fonksiyonları ilgili yönetmelikler ve diğer tüm standartlar kapsamında yerine getirmesi ve bakımçı firmamıza teslim etmekle yükümlüdür.

DÜZENLEYEN

Salih Taş

Teknik Servis Personeli

